РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Склад за бетонови изделия“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-327/16.12.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” е в добро състояние по количество и лошо по качество. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg

	За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” е определена по-малко строга цел по показател фосфати, нитрати, калций.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на манган – 3332,0 ± 168 mg/dm^3, при допуск 50,0 mg/dm^3.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 12,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с тръбно-филтрова PVC колона ∅160мм. Засипка от среден чакъл в затръбното пространство. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала: 7,0-11,0 м. Кладенеца е оборудван с хоризонтална центробежна помпа тип WILO WJ-204-X-EM/6, с Q_{max}.=4,5м^3/ч. и H=43м, разположена във вкопана под кота терен бетонна шахта с размери 1,30х1,50 и дълбочина1,50м. Монтиран е водомерен възел модел „JS4-02“ и Q_{max}.=5,0м^3/ч.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.501.964 по КККР на гр. Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 163,65 м</u> N 42° 09' 08,302" E 24° 41' 43,340"-Координатна система WGS84 X 4668873.818 Y 433498.609- Координатна система БГС2005. 56784
Заявено водно количество за водовземане	Q $_{пр.ср.ден.}$ = 0,012л/с. Q $_{макс.}$ = 0,28 л/с. (до 0,043ден.) $Q_{год.}$ = 344,0 м^3/г. S $_{макс.доп.}$ = 0,08 м

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций и манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”