СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

*за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения*

*(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)*

| | |
|---|---|
| **Обект** | „Цветни насаждения и тревни площи” |
| **Цел на заявеното водовземане** | Водоснабдяване за други цели |
| **Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане** | BG3G00000NQ008 „Порови води в Неоген - Кватернер - Велинград” |
| **Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни** | На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-337/01.12.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.<br>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ008 е в добро химично състояние и добро количествено състояние.<br>Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ008 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. |
| **Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането** | Един тръбен кладенец с дълбочина 10,0м. Сондирането ще бъде изпълнено с триролково длето Ø345мм., до дълбочина 10,0м. След прокарване на кладенеца до пълната дълбочина-10,0м, в него ще бъде спусната експлоатационна тръбно-филтрова PVC колона с диаметър Ø160/8,0мм., като филтровата част ще бъде |

| | |
|---|---|
| | разположена в интервала 3,0-9,50м. В интервала 0,0-2,0м се проектира да бъде изпълнен циментов тампонаж, а в интервала 2,0-10,0м ще бъде положена гравийна засипка-фракция 5-20мм. Най-отдолу в интервала 9,50-10,0м, кладенеца завършва с глуха тръба-утайник.<br>Предвижда се тръбния кладенец да бъде оборудван с хоризонтална самозасмукваща центробежна бензинова помпа, разположена в шахта с дълбочина 1,0-1,50м. Помпата ще е с мощност 5,5 к.с. и максимален дебит 2,5л/с., който подлежи на регулиране. На монтажен план ще бъдат посочени местата на монтиране на водомера за измерване на отнетите водни количества. |
| **Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията**<br><br>**ЕКАТТЕ** | Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 10450.502.1504, по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.<br><br><u>Тръбен кладенец ТК1- кота терен 747,619м</u><br>N 42° 01' 46,8" E 23° 59' 16,1"<br><br>10450 |
| Заявено водно количество за водовземане | **$Q_{пр.ср.ден.}$ = 2,17 л/с.**(01.04-31.10-210дни)<br>$Q_{пр.ср.год.}$ = 1,25 л/с.<br>$Q_{макс.}$ = 2,50 л/с.(до 20,5 ч/д.)<br>$Q_{год.}$ = 39400,20 $м^3$/г.<br>$Q_{мин.}$ = 36775,0 $м^3$/г.<br>$S_{макс.доп.}$ = 2,91 м |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите | Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водоносния хоризонт;<br>Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, ,оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;<br>Провеждане на хидравлични тестове;<br>Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; |

| | |
|---|---|
| | Спазване на разрешеното водно количество;<br>Спазване целите, за които е разрешено водовземането;<br>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: температура, pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и манган.<br>Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането й) през 2029г. и на всеки шест години след това (чл. 67, ал.1 от Наредба 1/10.10.2007) по показатели: арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;<br>Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;<br>Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;<br>Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт;<br>Извършване на опитно водочерпене - минимум 72 часа, като на всеки час се следи температурата на водата;<br>Провеждане на хидравлични тестове;<br>Да изготви доклад за резултатите от дейностите по изграждане на кладенеца;<br>Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; |

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*