РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Текстилна фабрика“ в гр. Твърдица, общ. Твърдица.
Цел на заявеното водовземане	„Промишлено водоснабдяване ”.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q004 „Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина”.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-254/02.08.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3, вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000000Q004 „Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина” е в добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тялоBG3G000000Q004 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2023г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q004 е „лошо”- показател на замърсяване е нитрати.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 40м. Обсадна тръбно-филтрова етернитова колона ∅300мм. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 2,0 ÷ 4,0м. Хидроизолация в интервала до 2,0м. Филтърната част на колоната в интервала 8,0 ÷ 36,0м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 72165.505.1853 по КККР на гр. Твърдица общ. Твърдица, обл. Сливен. с координати N 42° 41′ 39,820″ E 25° 54′ 07,977″.
ЕКАТТЕ	72165

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

ITA INTERNATIONAL TECHNICAL ASSURANCE ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{год.}$ = 32 760 $м^3$/год. $Q_{пр.ср.год.}$ = 1,0 л/сек. $Q_{макс.}$ = 2,3 л/сек. $S_{макс.доп.екпл.}$ = 2,53м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на подземните води по показателите: температура, pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

ITA INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411