



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31510516/03.08.2015г.,

за водовземане от подземни води.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	Питейно-битово водоснабдяване на с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район”
Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район” е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на обща алфа-активност (съгласно стандарти на Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район” е постигане на добро химично състояние по показател обща алфа-активност и предотвратяване на влошаването му, и недопускане на влошаване в количественото състояние на подземното водно тяло. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнoбеломорски район” през 2023г., подземно водно тяло BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, фосфати, обща алфа-активност, сума трихлоретилен и тетрахлоретилен. Експлоатационния индекс на подземно водно тяло BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район” към 31.12.2024г. е 84,82%, като към 31.12.2023 същият е бил 96,68%. Съгласно Заповед № РД-03-104/22.05.2025г. на Директора на БДИБР, при разглеждането на постъпилите преписки от водното тяло, следва да се



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	следят оставащите свободни ресурси и при достигане на експлоатационния индекс до 91,00% да се преустанови издаването на разрешителни, освен за „обществено питейно-битово водоснабдяване”.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	От Един тръбен кладенец, който ще бъде с дълбочина до 64,00 м. Сондиране с диаметър Ø490 в интервала от 0,00 до 64,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър Ø300 в интервала от 0,00 до 64,00 м. В интервала от 0,00 до 24,00 м в задтръбното пространство ще бъде изпълнен глинест тампонаж. В интервала от 24,00 до 64,00 м ще бъде поставена гравийна засипка. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 28,00 до 52,00 м и от 56,00 до 60,00 м. На Тръбен кладенец ТК с дълбочина 64,00 м. Сондиране с диаметър Ø490 в интервала от 0,00 до 64,00 м. Обсаждане с етернитови тръби с диаметър Ø300 в интервала от 0,00 до 64,00 м. В задтръбното пространство е изпълнен глинест тампонаж в интервала от 24,00 до 64,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 0,00 до 24,00 м. Водоприемна част от етернитови филтри с диаметър Ø300 в интервала от 28,00 до 52,00 м и от 56,00 до 60,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 40333.126.491, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	40333
Параметри на разрешеното водовземане	От $S_{\text{макс. доп.}} = 11,60$ м. на $S_{\text{макс. доп.}} = 12,45$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води от водовземното съоръжение по показателите съгласно приложение №1 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и по радиологични и микробиологични показатели, определени с наредбата за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели по чл.135, т. 3 от Закона за водите;

	При промяна на собствеността и/или ползването на съоръжението и имота, новият собственик/ползвател в тримесечен срок от придобиването на собствеността/ползването, уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водовземане; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на решението за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“