



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Семеен хотел „Орлов камък“, разположен на територията на ПИ с идентификатор 38558.14.553, местност „Ново ливаде“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Копривщица, община Копривщица, област София.
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели и Водоснабдяване за други цели (пълнене на басейн)
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води - Западно - и централнобалкански масив“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. № РР-01-20/13.02.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води - Западно - и централнобалкански масив“ е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води - Западно - и централнобалкански масив“ е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източноевропейски район“ през 2024г., подземно водно тяло BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води - Западно - и централнобалкански масив“ е в добро химично състояние.

Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишени съдържания на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 55,00 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър Ø114 в интервала от 0,00 до 55,00 м. Изпълнена е извънтръбна циментация на устието в интервала 0,00 до 14,00 и е поставена метална кондукторна колона с диаметър Ø168 в интервала от 0,00 до 14,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 14,00 до 55,00 м. Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø114 в интервала от 20,00 до 48,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 38558.14.612, местност „Ново ливаде”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Копривщица, община Копривщица, област София. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 1065,20 м</u> N 42° 36' 10,68" E 24° 23' 32,42" X 4593533,01 Y 8586303,74 ЕКАТТЕ 38558
Параметри на разрешеното водовземане	Q _{ср.ден.} = 0,16 л/сек; Q _{макс.} = 0,34 л/сек; Q _{год.} = 5202,0 м ³ /год.; Q _{мин.} = 3641,0 м ³ /год.; S _{макс.доп.} = 29,00 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води от водовземното съоръжение по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и по радиологични и микробиологични показатели, определени с наредбата за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели по чл. 135, т. 3 от Закона за водите; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;

	• Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР