



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31510759/30.06.2025г.,

служебно изменено с решение №РР-6468/20.01.2026г.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите, вр. чл. 91, ал. 1 от АПК)

Обект	Допълнително „обществено питейно-битово водоснабдяване“ на село Марково и на голяма вилна зона над населеното място, община Родопи, област Пловдив.
Цели на заявеното водовземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“
Водовземно(и) съоръжение(я): б) оборудване	От В представената информация за оборудване на съоръженията, е посочено, че тръбните кладенци ще бъдат оборудвани с потопяеми помпи с максимален дебит $Q_{\text{макс.}}=10,0\text{л/с.}$, всяка една. Се изменя на: Тръбните кладенци са оборудвани с еднакви потопяеми помпи Grundfos SP 46-15 с максимален дебит $Q_{\text{макс.}}=10,05\text{л/с.}$
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два тръбни кладенеца-ТК-1 и ТК-2, които се предвижда да бъдат изградени на територията на ПИ с идентификатор 47295.17.260, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марково, местност „Герена“, община Родопи, област Пловдив <u>Тръбен кладенец ТК-1 - кота терен 173,50 м</u> N 42° 05' 19,45" E 24° 42' 48,10" <u>Тръбен кладенец ТК-2 - кота терен 173,50 м</u> N 42° 05' 19,37" E 24° 42' 49,69"
ЕКАТТЕ	47295
Заявено водно количество за водовземане	<u>$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 12,0 \text{ л/сек. (общо за ТК-1 и ТК-2)}$</u> $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 5,50 \text{ л/сек. (за ТК-1)}$ $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 6,50 \text{ л/сек. (за ТК-2)}$

	$Q_{\text{макс.}} = 10,05 \text{ л/сек-за ТК-1 (до 0,52 ден.)}$ $Q_{\text{макс.}} = 10,05 \text{ л/сек-за ТК-2 (до 0,65 ден.)}$ $Q_{\text{год.}} = 378432,0 \text{ м}^3/\text{год.};$ $Q_{\text{мин.}} = 378432,0 \text{ м}^3/\text{год.};$ <u>От</u> $S_{\text{макс.доп.}} = 11,95\text{м}$ (за ТК-1) при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 10,05 \text{ л/сек.}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 14,15 м; $S_{\text{макс.доп.}} = 11,23\text{м}$ (за ТК-2) при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 10,05 \text{ л/сек.}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 13,73 м; <u>Се изменя на:</u> $S_{\text{макс.доп.}} = 10,73\text{м}$ (за ТК-1) при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 10,05 \text{ л/сек.}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 13,23 м $S_{\text{макс.доп.}} = 10,54\text{м}$ (за ТК-2) при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 10,05 \text{ л/сек.}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 13,04 м При едновременна работа на кладенците, максималения дебит да е $Q_{\text{макс.}} = 7,0 \text{ л/с.}$ за време от 20,6ч/д., и максимални допустими експлоатационни понижения: $S_{\text{макс.доп.}} = 16,05\text{м}$ (за ТК-1) при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 7,0 \text{ л/сек.}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 18,55 м; $S_{\text{макс.доп.}} = 15,52\text{м}$ (за ТК-2) при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 7,0 \text{ л/сек.}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 18,02 м;
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг;

	Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР