



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33150022/24.11.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и дъждовни води при разделна канализационна мрежа от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ПСОВ – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.258.3, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на Дъждовен колектор №1 – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.36, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на Дъждовен колектор №8 – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.36, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на Дъждовен колектор №10 – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.36, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на Дъждовен колектор №15 – река Тунджа. Водоприемник на Дъждовен колектор №18 – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на Дъждовен колектор №32 – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на Дъждовен колектор №33 – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14, с начин на

	трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на Дъждовен колектор №34 – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на Дъждовен колектор №35 – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на Дъждовен колектор – река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Тунджа
Водно тяло	BG3TU570R066 – „Река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на река Симеоновска“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–08–49/17.04.2022г., придружено с изискваните се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водно тяло с код BG3TU570R066 е определено като силномодифицирано с много лош екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. За 2024г. повърхностно водното тяло с код BG3TU570R066 е определено в много лош екологичен потенциал с отклонения по показатели Макробезгръбначни, БПК₅, Общ азот, Общ фосфор, разтворен кислород и в добро химично състояние по матрица „вода“ Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 3 степени); общ фосфор (СГС – понижение с 0,09 mg/l); общ азот (СГС – понижение с 1,23 mg/l); разтворен кислород – повишаване с 0,88 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично

	състояние – СКОС за изместващите показатели (биота – PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Точките на заустване попадат в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Тунджа“ с код BGCSARI12, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в зона за защита по директивата за местообитанията с код BG0000195 – „Река Тунджа“, обявена със Заповед №РД–360/31.03.2021г. на Министъра на околната среда, и не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източноевропейски Район на басейново управление за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), трасето на довеждащите канализационни колектори, разположен по дължината на реката попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_TU_02 – река Тунджа – от село Самуилово до село Тенево от определените в Източноевропейски район на басейново управление, райони със
--	--

	значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.		
Място на заустване	Заустване №1 – Битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.258.3: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'36,25"N 26°32'43,56"E Надморска височина: Н = 116,00 м		
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Село Тенево, Община Тунджа, Област Ямбол. Имот площадка ПСОВ – ПИ с идентификатор 72240.52.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, Община Тунджа, Област Ямбол. ЕКАТТЕ 72240		
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). $Q_{\text{ср.ден.}} = 325,00 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 20,00 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{год.}} = 118\,625,00 \text{ м}^3/\text{Год}$		
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ПСОВ; Пункт №2 – От водоприемника река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.258.3 до 100,00 м преди точката на заустване; Пункт №3 – От водоприемника река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.258.3 до 100,00 м след точката на заустване;		
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ			
Заустване	Показатели	Собствен мониторинг	
		Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Поток №1 БФОВ		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	

място за собствен мониторинг Пункт №1 РШ на изход ПСОВ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		на тримесечие	съставна
	БПК ₅	25		на тримесечие	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	съставна
	Общ азот	15		на тримесечие	съставна
	Общ фосфор	2		на тримесечие	съставна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на решението.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Дъждовни води при разделна канализационна система	1. Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в канализационната мрежа отвеждаща дъждовните води до повърхностния водоприемник.				
	2. Да се осигури изследване на дъждовните води от акредитирана лаборатория по показатели: Активна реакция (рН) 6,0 ÷ 9,0, Неразтворени вещества – 50 мг/дм³, ХПК – 150 мг/дм³ и Нефтопродукти – 5 мг/дм³ с честота на пробовземане – един път годишно (пробата от да се взема по време на дъжд), от точките на заустване на дъждовните колектори в повърхностния водоприемник.				
	3. При установено превишение на изследваните показатели в дъждовните води, своевременно да се предприемат необходимите действия за проектиране и изграждане на подходящи пречиствателни съоръжения за тяхното третиране.				
	Заустване №2 – Дъждовен колектор №1 в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.36: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'50,145"N 26°31'19,230"E Надморска височина: Н = 122,230 м Водноколичество Q _{дъжд.} = 907,07 л/сек.				
	Заустване №3 – Дъждовен колектор №8 в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.36: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'46,857"N 26°31'27,539"E Надморска височина: Н = 121,619 м Водноколичество Q _{дъжд.} = 71,40 л/сек.				

	Заустване №4 – Дъждовен колектор №10 в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.36: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'45,318"N 26°31'35,849"E Надморска височина: H = 120,378 м Водноколичество $Q_{\text{дъжд.}}$ = 808,96 л/сек.
	Заустване №5 – Дъждовен колектор №15 в река Тунджа: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'43,841"N 26°31'36,275"E Надморска височина: H = 120,378 м
	Заустване №6 – Дъждовен колектор №18 в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'53,978"N 26°32'05,096"E Надморска височина: H = 115,652 м Водноколичество $Q_{\text{дъжд.}}$ = 852,23 л/сек.
	Заустване №7 – Дъждовен колектор №32 в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'44,250"N 26°31'47,973"E Надморска височина: H = 118,988 м
	Заустване №8 – Дъждовен колектор №33 в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'45,763"N 26°31'55,458"E Надморска височина: H = 117,212 м Водноколичество $Q_{\text{дъжд.}}$ = 171,36 л/сек.
	Заустване №9 – Дъждовен колектор №34 в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'48,834"N 26°32'00,818"E Надморска височина: H = 116,809 м Водноколичество $Q_{\text{дъжд.}}$ = 39,27 л/сек.
	Заустване №10 – Дъждовен колектор №35 в река Тунджа, представляваща ПИ с идентификатор 72240.501.14:

	Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'54,256"N 26°32'05,329"E Надморска височина: H = 115,548 м Водноколичество $Q_{\text{джд.}} = 385,56 \text{ л/сек.}$ Заустване №11 – Дъждовен колектор в река Тунджа: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°20'48,995"N 26°32'00,413"E Надморска височина: H = 116,462 м
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Географски координати на канализационната помпена станция по система WGS84: 42°21'02,477"N 26°31'59,910"E Надморска височина: H = 115,997 м
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателната станция за отпадъчни води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива. 3. Да не се допуска изключването на пречиствателната станция от работен режим и изпускането на отпадъчните води през аварийен байпас във водоприемника. 4. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30 – дневен срок преди започването им.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство. 2. Да се поддържа в изправност измервателното устройство, осигуряващо измерване на количеството зауствани отпадъчни води. 3. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 4. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект.

	5. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 6. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води	При обявена извънредна епидемична обстановка, утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води на населеното място, които се използват в земеделието, да се прилагат в почвата най-малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване след ПСОВ, както и в точките на заустване на дъждовните колектори, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемниците, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните след ПСОВ и на дъждовните колектори да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да се представят данни за количествата на формиращите се дъждовни води $Q_{\text{джд}}$ (л/сек) или ($\text{м}^3/\text{сек}$) за колекторите, за които няма представени такива, а именно дъждовен клон №15, дъждовен клон №32 и дъждовен клон. 2. Пункт №2 и Пункт №3 определени, като пунктове за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Тунджа, по показатели Активна реакция (pH), Неразтворени вещества, БПК₅, ХПК, Общ азот и Общ фосфор – с честота на пробовземане – два пъти годишно (в период на маловодие – август/септември и в период на пълноводие – април/май) и по биологичен елемент за качество: Макрозообентос – един път годишно (в периода – юни/септември).

	3. В канализационната система на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система. 4. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР