



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти за проектиране на обект

Обект	МБАЛ „Сърце и Мозък“ – диагностично–консултативен център, аптека за отпускане лекарствени продукти на граждани и трафопост.
Цел на заявеното ползване	Заустване на дъждовни (формирани от улици, паркинги, открити площадки и прилежащи площи) отпадъчни води след пречиствателно съоръжение каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води за проектиране на обект.
Водоприемник	Река Арда, представляваща ПИ с идентификатор 40909.106.472, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Арда
Водно тяло	BG3AR500R020 – „Река Арда между язовир Кърджали и язовир Студен кладенец“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.6 във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „а“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–07–26/28.07.2025г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.10 от Закона за водите. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3AR500R020 е определено като силномодифицирано с умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

	За 2024г. повърхностно водното тяло с код BG3AR500R020 е определено в умерен екологичен потенциал с отклонения по показатели Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица „вода“. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI01, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР за периода 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
--	--

Място на заустване	Заустване №1 – Дъждовни (формирани от улици, паркинги, открити площадки и прилежащи площи) отпадъчни води след пречиствателно съоръжение каломаслоуловител (КМУ) в река Арда, представляваща ПИ с идентификатор 40909.106.472: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 41°38'36,703"N 25°21'38,351"E Надморска височина: Н=228,455 м		
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 40909.106.707 и ПИ с идентификатор 40909.106.708 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали. ЕКАТТЕ 40909		
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1/Поток №1 – Дъждовни (формирани от улици, паркинги, открити площадки и прилежащи площи) отпадъчни води след пречиствателно съоръжение каломаслоуловител (КМУ): Q макс.час. = 643,00 м³/час Q ср.ден. = 1 152,00 м³/ден Q год. = 18 665,60 м³/год		
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ27д на изход КМУ;		
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ			
Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	
Заустване №1 Поток №1 ДОВ място за собствен мониторинг Пункт №1 РШ27д на изход КМУ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0	
		мг/дм³	кг/ден
	Неразтворени вещества	50	
	ХПК (бихроматна)	100	
	Нефтопродукти	5	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	До шест месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.		
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.			
ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ			

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изградят съгласно приложената (одобрената) проектна документация.
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателното съоръжение за третиране на потока дъждовни отпадъчни води формиращи се от обекта да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. Да се осигури ефективно действие на съоръжението за пречистване на формиращите се дъждовни отпадъчни води. 3. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателните съоръжения за отпадъчни води осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, за същите да се осигури монтиране на затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се осигури измерване на количествата зауствани дъждовни отпадъчни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания. 3. Да се изгради и трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно условията в разрешителното за ползване на воден обект. 5. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно условията в разрешителното за ползване на воден обект. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерството на здравеопазването.

	Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. В мястото на заустване на отпадъчните води да се изгради укрепващо съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника. 2. Да не се допуска попадане на утайка и нефтопродукти във водоприемника. 3. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води във водния обект по време на строителството на обекта. 4. В мястото определено като пункт за собствен мониторинг да се обособи място (ревизионна шахта) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води. 5. При строителството на обекта да не се създава възможност за включване на отпадъчни води с друг характер в частта от площадковата дъждовна канализационна мрежа, в която се заустват води, формирани от отводняване на покриви на сгради, които съгласно чл.3, т.6 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, не се счита за заустване на отпадъчни води.
Други условия	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на проекта. 3. Да се уведоми БД ИБР и РИОСВ-Хасково за датата на въвеждане на обекта в експлоатация и своевременно да се

	подаде заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация, съгласно чл.46, ал.1, т.3, буква „б” и чл.46а, ал.2, т.2 от Закона за водите (ЗВ).
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР