



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Земеделски култури в имоти с идентификатори 35420.16.55 и 35420.16.54 по КККР на с. Калитиново, община Стара Загора, област Стара Загора.
Цел на заявеното водовземане	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	„Порови води в – Кватернер – Марица Изток ” с код BG3G000000Q012.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-237/20.10.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3, вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q012 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q012 е постигане на добро химично състояние по показател нитрати и предотвратяване на влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно доклад за състоянието на водите през 2024г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q012 е „лошо” - показатели на замърсяване са манган, обща-алфа активност.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец с дълбочина 10,0м. Тръбно-филтърна PVC колона Ø200мм. Гравийна засипка в затръбното пространство. Филтърната част на колоната в интервала 4,0÷10,0м.
Местност, административно	Тръбен кладенец, изграден в ПИ с идентификатор 35420.16.55 по КККР на с. Калитиново, община Стара Загора, област Стара Загора.



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

териториална и териториална единица за съоръженията	с координати: N 42° 25' 27,200" E 25° 43' 27,806"
ЕКАТТЕ	35420
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{год.}} = 7\,559\text{м}^3/\text{год.}$ за периода 01 март ÷ 31 октомври. $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,36\text{ л/сек.}$ $Q_{\text{макс.}} = 10,0\text{ л/сек.}$ $S_{\text{макс.доп.експл.}} = 1,15\text{м.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: температура, рН, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, фосфати, хлориди, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, желязо, калций, манган, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий, живак, обща алфа-активност. Монтиране на водомерно устройство на тръбния кладенец, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
 Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
 стр. 2 от 2



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411