



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31520450/22.07.2014г.,
продължено с решение №РР–3941/10.09.2020г.

за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Зелени площи в зоопарк“, разположени на територията на ПИ с идентификатор 68850.508.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, Община Стара Загора, Област Стара Загора
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000K2030 „Пукнатинни води – Брезовско – Ямболска зона“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Сондажен кладенец – СК</u> Кота терен – 346,02 м N – 42° 26' 20,806" E – 25° 36' 39,404" X – 4634863.78 Y – 9433024.75 <u>Сондажният кладенец</u> е с дълбочина 100,0 м; Експлоатационна колона: от PVC обсадни тръби с диаметър Ø 110 мм в интервала от 0,0 – 100,0 м. Водоприемна част: Прорезни филтри от PVC тръби с диаметър Ø 110 мм в интервала 76,0 – 100,0 м. Положена е гравийна засипка в задтръбното пространство.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един сондажен кладенец – СК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.508.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, Община Стара Загора, Област Стара Загора
ЕКАТТЕ	68850
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{ср. ден.}} = 0,320 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{год.}} = 5\,087,6 \text{ м}^3/\text{год.}$ $Q_{\text{мин.}} = 5\,087,6 \text{ м}^3/\text{год.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането;



	Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на административния акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14 – дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР