



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Животновъдна ферма”, разположена на територията на ПИ с идентификатори 00702.535.193 и 00702.535.225, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за животновъдство
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-191/03.06.2026г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2025 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, фосфати и обща алфа-активност.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: антимон – $7,5 \pm 0,8 \mu\text{g/l}$, при допуск $5,0 \mu\text{g/l}$;
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 40,00 м. Експлоатационна колона от метални тръби с диаметър $\varnothing 220$ в интервала от 0,00 до 40,00 м. В задтръбното пространство е изпълнена циментация в интервала от 0,00 до 21,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 21,00 до 40,00 м. Устието на сондажа се намира в постройка с дълбочина около 2,50 м под терена. Водоприемна част от метални филтри с диаметър $\varnothing 220$ в интервала от 21,00 до 23,00 м, от 29,00 до 31,00 м, от 33,00 до 35,00 и от 38,00 до 39,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 00702.535.193, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 209,81 м</u> N $42^{\circ} 01' 20,62''$ E $24^{\circ} 53' 42,10''$ X 4654306,808 Y 449895,950 00702
ЕКАТТЕ	
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{ср. ден.}} = 1,35 \text{ л/сек};$ $Q_{\text{макс.}} = 16,70 \text{ л/сек};$ $Q_{\text{год.}} = 42705,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ $Q_{\text{мин.}} = 34164,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ $S_{\text{макс. доп.}} = 7,04 \text{ м}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа-активност и антимон; • Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2029г. и на всеки шест години след това (чл. 80, ал. 2, т. 3 от Наредба 1/10.10.2007г) по показатели: арсен,

	кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР