



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,
чрез нови водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Насаждения от череши”, разположени на територията на ПИ с идентификатори 68850.120.7, 68850.120.13, 68850.120.15 и 68850.120.16 с обща площ от 20516,00 м ² , по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q012 „Порови води в Кватернер - Марица Изток”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-40/10.02.2026г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q012 „Порови води в Кватернер - Марица Изток” е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q012 „Порови води в Кватернер - Марица Изток” е постигане на добро химично състояние по показател нитрати и предотвратяване на влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през

	2025г., подземно водно тяло BG3G000000Q012 „Порови води в Кватернер - Марица Изток” е в лошо химично състояние по показатели манган, фосфати, никел и обща алфа-активност.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец, който ще бъде с дълбочина до 55,00 м. Сондиране с диаметър Ø600 в интервала от 0,00 до 55,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър Ø200 в интервала от 0,00 до 55,00 м. В интервала от 0,00 до 10,00 м в задтръбното пространство ще бъде изпълнен циментов тампонаж. В интервала от 10,00 до 55,00 м ще бъде поставена гравийна засипка. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 10,00 до 15,10 м, от 36,20 до 37,20 м, от 40,80 до 42,30 м и от 43,50 до 47,30 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.120.7, местност „Герена”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора. <u>Тръбен кладенец - кота терен 167,06 м</u> N 42° 23' 56,64" E 25° 39' 31,12" 68850
Параметри на разрешеното водовземане	Q ср.ден. = 0,11 л/сек; Q ср.ден. = 0,16 л/сек (от 01.03 до 31.10 - 240 дни); Q макс. = 16,00 л/сек; Q год. = 3400,0 м³/год.; Q мин. = 3400,0 м³/год.; S макс.доп. = 5,60 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт; • Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; • Провеждане на хидравлични тестове; • Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; • Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането;

	• Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, манган, никел, обща алфа-активност, обща твърдост, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, хидрокарбонати, карбонати, желязо, калций, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий и живак; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР