



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,
чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Фабрика за производство на мебели, Цех за металообработка за собствени нужди и Складова зона за готова продукция”, разположени на територията на ПИ с идентификатори: 87240.17.61, 87240.17.62, 87240.17.63, 87240.17.64, 87240.17.65 по КККР на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели; Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Квартнер – Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-73/02.04.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през

	2023 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, фосфати и обща алфа-активност..
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец, който ще бъде с дълбочина до 20,00 м. Сондиране в интервала от 0,00 до 20,00 м. с диаметър Ø297, като ще бъдат описани преминатите литоложки разновидности. След просондиране до проектната дълбочина сондажния отвор ще се прошири с диаметър Ø500и ще бъде спусната експлоатационна колона от PVC тръби и филтри с диаметър Ø200мм. В интервала от 8,00 до 20,00м в задтръбното пространство ще бъде поставена гравийна засипка от промит речен чакъл-фракция 5-30мм. Над обсыпката-от 8,0м до повърхността ще бъде изпълнен глиненст тампонаж. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервала 8,0-19,0м. В представената информация за оборудване на съоръжението, е посочено, че тръбния кладенец ще бъде оборудван с 1 бр. потопяема помпа, с максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 7,0$ л/с., спусната в интервала 7,0-8,0м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 87240.17.63 по КKKP на с. Ягодово, местност „Чардака“, община Родопи, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец - кота терен 149,22 м</u> N 42° 08' 43,072" E 24° 50' 55,511"
ЕКАТТЕ	38950
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{пр.ср. ден.}} = 0,25$ л/с. $Q_{\text{макс.}} = 7,0$ л/с. (до 3,0 ч/ден.) $Q_{\text{год.}} = 7733,60$ м³/г. $Q_{\text{год. мин.}} = 7733,60$ м³/г.

	$S_{\text{макс.доп.екс.}} = 0,70 \text{ м}$ при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 7,0 \text{ л/с}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 3,60 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт; Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; Провеждане на хидравлични тестове; Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води от водовземното съоръжение по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и по радиологични и микробиологични показатели, определени с наредбата за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели по чл. 135, т. 3 от Закона за водите; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 3от3



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411