



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Складова база за промишлени стоки“, разположена на територията на ПИ с идентификатор 40467.1.295, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Куклен, местност „Орта хан“, община Куклен, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. № РР-01-41/11.02.2026г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на

	територията на Източнoбеломорски район” през 2023 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, фосфати и обща алфа-активност.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: Нитрати-79,30±4,48 mg/l, при допуск 50 mg/l l; Магнезий-100,2±6,4 mg/l, при допуск 80,0 mg/l;
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 28,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона Ø140мм. Околотръбното пространство в интервала 0,0-28,0м е запълнено с гравийна засипка. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите: 16,0-20,0м и 24,0-28,0м. Съоръжението е оборудвано с потопяема помпа “Wilo”, TWI4.14-08-DM-D, с максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 3,6-21,6 \text{ м}^3/\text{ч.} (1,0-6,0 \text{ л/с.})$ и $H=25\text{м}$. След устието на водовземното съоръжение ще бъде монтирано водоизмервателно устройство модел “Apator Rowogaz”. Измерването на СВН и ДВН в тръбния кладенец ще се извършва с нивомер.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 40467.1.295, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Куклен, местност „Орта хан”, община Куклен, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 167,99 м</u> N 42°04'24,592" E 24°48'25,796"-Координатна система WGS84 X 4535199.963 Y 8621302.051-Координатна система „1970”, височинна система Балтийска. X 4660038.722 Y 442665.637-Координатна система БГС 2005г.
ЕКАТТЕ	40467
Заявено водно количество за водовземане	Q пр.ср. год. = 0,11 л/с. Q пр.ср. ден. = 0,14 л/с. (до 300 дни/год.)

	$Q_{\text{макс.}} = 1,0 \text{ л/с. (до } 3\frac{1}{2} \text{ ч/ден.)}$ $Q_{\text{год.}} = 3600,0 \text{ м}^3/\text{г. (300 дни/год.)}$ $Q_{\text{мин.}} = 3000,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,70 \text{ м}$ при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 1,0 \text{ л/с}$ и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 12,0 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: рН, обща твърдост, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа-активност и магнезий. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР