



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Бъдеща автомивка”, която ще бъде разположена на територията на ПИ с идентификатор 36498.16.112, местност „Нови лозя”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-213/12.09.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина” е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина” е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2025г., подземно водно тяло BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска

	котловина” е в добро химично състояние.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишени съдържания на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 12,20 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър Ø160 в интервала от 0,00 до 12,20 м. В задтръбното пространство е изпълнена циментация в интервала от 0,00 до 4,40 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 4,40 до 12,20 м. Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø160 в интервала от 4,40 до 12,20 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36498.16.112, местност „Нови лозя”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 447,18 м</u> N 42° 38' 28,24" E 24° 47' 22,10" X 4598225,95 Y 8618822,98 X 4723103,62 Y 441731,49
ЕКАТТЕ	36498
Параметри на разрешеното водовземане	Q_{ср.ден.} = 0,02 л/сек; Q_{макс.} = 0,06 л/сек; Q_{год.} = 720,0 м³/год. Q_{мин.} = 720,0 м³/год. S_{макс.доп.} = 0,55 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;

	• Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР