



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ПСОВ: Река Въча. Водоприемник на отливния канал след Дъждопреливник №1 – река Въча, представляваща ПИ с идентификатор 17957.4.741 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA600R142 – „Река Въча и притоци от извори до вливане на река Широколъшка”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–07–22/26.06.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район за периода 2022–2027г. водното тяло с код BG3MA600R142 е определено като естествено в умерено екологично и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по общ фосфор (СГС – понижение с 0,02 mg/l); общ азот (СГС – понижение

	с 0,15 mg/l) и предотвратяване на неговото влошаване до 2027г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2025г. повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние по матрица „вода“. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно в защитена зона (ЗЗ) по директивата за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна с код BG0001030 – „Родопи–Западни“, обявена със Заповед №РД–278/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона (ЗЗ) по директивата за опазване на дивите птици с код BG0002113 – „Триград–Мурсалица“, обявена със Заповед №РД–531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022– 2027г. (ПУРБ на ИБР 2022 – 2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от
--	---

	наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.				
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални, и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в река Въча. Географски координати по система WGS 84 на точката на заустване: 41°42'05,58"N 24°22'59,45"E Надморска височина: Н=784,50 м.				
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Село Грохотно, Община Девин, Област Смолян. Имот ПСОВ: ПИ с идентификатор 17957.4.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Грохотно, Община Девин, Област Смолян. ЕКАТТЕ 17957				
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални, и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в река Въча: Q ср.ден. = 183,60 м³/ден Q макс.час. = 7,65 м³/час Q год. = 67 014,00 м³/год				
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ПСОВ; Пункт №2 – от водоприемника река Въча до 100м преди точката на заустване; Пункт №3 – от водоприемника река Въча до 100м след точката на заустване;				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ и ДОВ място за собствен мониторинг				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		ежемесечно	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		ежемесечно	съставна

Пункт №1 РШ на изход ПСОВ	БПК ₅	25		ежемесечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		ежемесечно	съставна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на разрешителното.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна система разрешително за заустване.				
	2. Канализационната система и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност.				
Преливници към смесена канализационна система	3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна система, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални и дъждовни отпадъчни води.				
	4. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект.				
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждоприливника при сухо време.				
	2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливника по канализационната мрежа.				
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	Дъждопреливник №1: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №1 в река Вьча, представляваща ПИ с идентификатор 17957.4.741: 41°42'04,789"N 24°22'58,731"E, Надморска височина: Н=784,50 м. Q _{пр.} = 13,80 л/сек.				
	1. Пречиствателна станция за отпадъчни води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“.				
2. Пречиствателна станция за отпадъчни води да осъществява висок капацитет на пречистване, като компенсира неочаквани пикови натоварвания.					

	3. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива. 4. Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения, като всички ремонтни, възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник. 5. Да не се допуска изключването на пречиствателната станция от работен режим и изпускането на отпадъчните води през аварийен байпас във водоприемника. 6. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30 – дневен срок преди започването им.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство. 2. Да се поддържа в изправност измервателното устройство, осигуряващо измерване на количеството зауствани отпадъчни води. 3. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 5. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Аварийни и байпасни връзки при	1. Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателната станция за отпадъчни води, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни

пречиствателни станции и съоръжения	води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ–Смолян. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води	1. Обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ да се извършва в съответствие със забраните на чл.15, ал.1 от Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустени във водни обекти. 2. Да се осигури извозване и/или депониране на утайките от ПСОВ на подходящи за това места – депа за опасни и/или на регионални депа за битови отпадъци, на които има изградена клетка за депониране на опасни отпадъци. 3. При обявена извънредна епидемична обстановка, утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води на населеното място, които се използват в земеделието, да се прилагат в почвата най-малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения. 4. Да се осигури място (площ) за временно съхранение на утайките от ПСОВ.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води след ПСОВ.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване след ПСОВ, както и в точката на заустване на отливния канал на дъждопреливника, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните след ПСОВ и на дъждовните води от отливния канал на дъждопреливника след ПСОВ във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства тяхното оттичане. БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемниците.

Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. Да се възобнови работата на помпите в ПСОВ. 2. Да се почисти първичния утаител, изравнителя и вторичните утаители с цел възстановяване на проектния им капацитет и нормалната експлоатация. 3. Да се възобнови жизнеността на биомасата в биореакторите и зареждане на нова биомаса в ПСОВ. 4. Титулярят следва да изпълнява заявените мерки по възстановяване нормалната експлоатация на ПСОВ съобразно приложената програма и предвидените в нея срокове. 5. В Пункт №2 и Пункт №3 определени, като пунктове за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Въча, по показатели Активна реакция (pH), БПК₅, Общ азот и Общ фосфор – два пъти годишно (в период на маловодие – септември/октомври и в период на пълноводие – април/юни). 6. В канализационната мрежа на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система. 7. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР

