



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води след два броя пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ 1 в местност „Котлина“ и ПСОВ 2 в местност „Ляс поток“) в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ПСОВ 1 и ПСОВ 2: Дере Елхов дол. Водоприемник на отливните канали след Дъждопреливник №1 в местност „Котлина“ и Дъждопреливник №2 в местност „Ляс поток“: Дере Елхов дол.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA600L134 – „Язовир Цанков камък“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–07–23/26.06.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район за периода 2022–2027г. водното тяло с код BG3MA600L134 е определено като силномодифицирано с умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по Общ фосфор (СГС – понижение с 0,01mg/l); Общ азот (СГС – понижение с

	0,08 mg/l); Разтворен кислород – повшаване с 0,10 mg/l) и предотвратяване на неговото влошаване до 2027г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2025г. повърхностно водно тяло с код BG3MA600L134 е определено в добър екологичен потенциал и в добро химично състояние по матрица „вода“. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022– 2027г. (ПУРБ на ИБР 2022 – 2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната
--	---

	среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.	
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ 1 в местност „Котлина“) в дере Елхов дол. Географски координати по система WGS 84 на точката на заустване: 41°50'35,17"N 24°23'03,62"E Надморска височина: Н=1 050,49 м.	
	Заустване №2 – Смесен поток битово битово–фекални и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ 2 в местност „Ляс поток“) в дере Елхов дол. Географски координати по система WGS 84 на точката на заустване: 41°50'37,08"N 24°23'21,62"E Надморска височина: Н=1 041,53 м.	
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Село Селча, Община Девин, Област Смолян. Имот ПСОВ 1: ПИ с идентификатор 66130.3.388 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Селча, Община Девин, Област Смолян. Имот ПСОВ 2: ПИ с идентификатор 66130.3.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Селча, Община Девин, Област Смолян. ЕКАТТЕ 66130	
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ 1 в местност „Котлина“) в дере Елхов дол: Q ср.ден. = 144,00 м³/ден Q макс.час. = 19,44 м³/час Q год. = 52 560,00 м³/год	
	Заустване №2 – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ 2 в местност „Ляс поток“) в дере Елхов дол: Q ср.ден. = 86,40 м³/ден Q макс.час. = 12,60 м³/час Q год. = 31 536,00 м³/год	
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ПСОВ 1 в местност „Котлина“; Пункт №2 – РШ на изход ПСОВ 2 в местност „Ляс поток“;	
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ		
Заустване	Показатели	Собствен мониторинг

		Честота на пробовземане	Вид на пробата		
Заустване №1 Смесен поток БФОВ и ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ПСОВ 1 в местност „Котлина“		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води			
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		ежемесечно	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		ежемесечно	съставна
	БПК ₅	25		ежемесечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		ежемесечно	съставна
Заустване №1 Смесен поток БФОВ и ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №2 РШ на изход ПСОВ 2 в местност „Ляс поток“	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		ежемесечно	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		ежемесечно	съставна
	БПК ₅	25		ежемесечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		ежемесечно	съставна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на разрешителното.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателните станции или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея		1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна система разрешително за заустване. 2. Канализационната система и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна система, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални и дъждовни отпадъчни води. 4. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект.			
Преливници към смесена канализационна система		1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливника при сухо време.			

	2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливника по канализационната мрежа.
	Дъждопреливник №1 в местност „Котлина“: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №1 в дере Елхов дол: 41°50'34,950"N 24°23'03,814"E, Надморска височина: H=1 049,696 м. Q_{пр.} = 14,30 л/сек.
	Дъждопреливник №2 в местност „Ляс поток“: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник №2 в дере Елхов дол: 41°50'31,113"N 24°23'24,949"E Надморска височина: H=1 043,60 м. Q_{пр.} = 14,30 л/сек.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Не приложимо.
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателните станции за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. Пречиствателните станции за отпадъчни води да осъществяват висок капацитет на пречистване, като компенсират неочаквани пикови натоварвания. 3. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива. 4. Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения, като всички ремонтни, възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник. 5. Да не се допуска изключването на пречиствателните станции от работен режим и изпускането на отпадъчните води през аварийен байпас във водоприемника. 6. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване,

	задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30 – дневен срок преди започването им.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящо на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се поддържат в изправност измервателните устройства, осигуряващо измерване на количеството зауствани отпадъчни води. 3. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 5. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателните станции за отпадъчни води, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ–Смолян. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води	1. Обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ 1 и ПСОВ 2 да се извършва в съответствие със забраните на чл.15, ал.1 от Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствени във водни обекти. 2. Да се осигури извозване и/или депониране на утайките от ПСОВ 1 и ПСОВ 2 на подходящи за това места – депа за опасни

	и/или на регионални депа за битови отпадъци, на които има изградена клетка за депониране на опасни отпадъци. 3. При обявена извънредна епидемична обстановка, утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води на населеното място, които се използват в земеделието, да се прилагат в почвата най-малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения. 4. Да се осигури място (площ) за временно съхранение на утайките от ПСОВ 1 и ПСОВ 2.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води след ПСОВ 1 и ПСОВ 2.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване след ПСОВ 1 и ПСОВ 2, както и в точките на заустване на отливните канали на дъждопреливниците, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води след ПСОВ 1 и ПСОВ 2 и на дъждовните води от отливните канали на дъждопреливниците във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречат тяхното оттичане.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. Да се установи участъка, в който е запушен довеждащия колектор, след което да се направи ремонт на компрометирания участък и да се осигури проводимост на тръбата на вход ПСОВ 2 в местност „Ляс поток“. 2. Да се извърши възобновяване работата на помпите в пречиствателните станции. 3. Да се възобнови жизнеността на биомасата в биореакторите и зареждане на нова биомаса в ПСОВ 1 и ПСОВ 2. 4. Титулярят следва да изпълнява заявените мерки по възстановяване нормалната експлоатация на ПСОВ 1 и ПСОВ 2 съобразно приложената програма и предвидените в нея срокове. 5. В канализационната мрежа на населеното място или в селищната пречиствателните станции за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система. 6. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти

	и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР