



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140226/31.07.2017г.
последно изменено с решение №РР–4615/19.07.2022г. за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Предприятие за обработка на маслодайни култури
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток производствени отпадъчни води след секционен мазнинозадържател и локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Батак дере, представляващо ПИ с идентификатор 35609.38.295 с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, общинска частна собственост.
Поречие	Река Тунджа
Водно тяло	BG3TU570R066 – „Река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на река Симеоновска“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–08–31/03.07.2023г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3TU570R066 е определено като естествено в много лошо екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. За 2025г. повърхностно водното тяло с код BG3TU570R066 е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Разтворен кислород и в добро химично състояние по матрица „вода“. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 3 степени); Общ фосфор (СГС – понижени с 0,09



	mg/l); Общ азот (СГС – понижение с 1,23 mg/l); Разтворен кислород – повишаване с 0,88 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (биота – PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Тунджа“ с код BGCSARI12, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
--	---

Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток производствени отпадъчни води след секционен мазнинозадържател и локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в Батак дере: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°26'31,806"N 26°35'20,197"E Надморска височина: Н = 179,14 м.		
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 35609.35.353 и ПИ с идентификатор 35609.35.354 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калчево, Община Тунджа, Област Ямбол. ЕКАТТЕ 35609		
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток производствени отпадъчни води след секционен мазнинозадържател и локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ). Q макс.час. = 1,92 м³/час Q ср.ден. = 34,90 м³/ден Q год. = 12 756,63 м³/Год Поток №1 – Производствени отпадъчни води след секционен мазнинозадържател и локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ): Q макс.час. = 1,27 м³/час Q ср.ден. = 30,50 м³/ден Q год. = 11 133,63 м³/Год Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ): Q макс.час. = 0,65 м³/час Q ср.ден. = 4,40 м³/ден Q год. = 1 623,00 м³/Год		
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ; Географски координати по система WGS84 за Пункт №1: 42°26'07,405"N 26°35'46,776"E		
	Пункт №2 – РШ на изход КМУ;		
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ			
Заустване	Показатели	Собствен мониторинг	
		Честота на пробовземане	Вид на пробата

Заустване №1 Смесен поток ПОВ и ДОВ					Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
Поток №1 ПОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ЛПСОВ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна	
		мг/дм³	кг/ден			
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие	еднократна	
	БПК₅	25		на тримесечие	еднократна	
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	еднократна	
	Общ азот	10		на тримесечие	еднократна	
	Растителни масла	5		на тримесечие	еднократна	
Поток №2 ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №2* РШ на изход КМУ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна	
		мг/дм³	кг/ден			
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна	
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	еднократна	
	Нефтопродукти	5		на шестмесечие	еднократна	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на решението;				
* Пробата от Пункт №2 да се взема по време на дъжд.						
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.						
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ						
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води		Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в зауствените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).				
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг		1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се поддържа в изправно състояние монтираното измервателно устройство за измерване на количествата зауствени производствени отпадъчни води след ЛПСОВ. 3. Да се осигури измерване на количествата зауствени дъждовни отпадъчни води след КМУ.				

	4. В седем дневен срок от монтирането на измервателното устройство за измерване на количествата зауствени дъждовни отпадъчни води, да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Стара Загора, с цел пломбирането му и удостоверяване на неговата изправност. 5. След монтиране на измервателно устройство за измерване на количествата дъждовни отпадъчни води на изход КМУ, същото да се поддържа в изправно състояние.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	За формиращите се от обекта битово–фекални отпадъчни води, които се отвеждат във водоплътна изгребна яма, да се осигури периодично почистване и извозване до регламентирано място от лица притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Дирктор на БД ИБР